

自来水水质分析报告（管网常规）

苏州工业园区清源华衍水务有限公司水质中心

委托方	苏州工业园区清源华衍水务有限公司管网输配部			检测日期	2021-05-10 ~ 2021-05-12		采样人员	陈益
检测结果								判定依据
序号	检测项目		采样地点				GB 5749-2006	
	检测名称	单位	伊顿小镇	金色尚城	金水湾花园	怡和花园		
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出	
2	菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	未检出	≤100	
3	色度（铂钴色度单位）	度	< 5	< 5	< 5	< 5	≤15	
4	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	0.115	0.129	0.117	0.102	≤1	
5	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	
6	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.12	0.22	0.34	0.39	≥0.05	
备注		1. 本检验结果仅对本次采样负责。 2. 本次检测项目均合格。						

苏州工业园区清源华衍水务有限公司水质中心



自来水水质分析报告（管网常规）

苏州工业园区清源华衍水务有限公司水质中心

委托方	苏州工业园区清源华衍水务有限公司管网输配部			检测日期	2021-05-12 ~ 2021-05-14		采样人员	陈益
检测结果								判定依据
序号	检测项目		采样地点				GB 5749-2006	
	检测名称	单位	玲珑湾	星汇广场	中海湖滨一号	沁苑小区		
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出	
2	菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	未检出	≤100	
3	色度（铂钴色度单位）	度	< 5	< 5	< 5	< 5	≤15	
4	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	0.132	0.225	0.132	0.426	≤1	
5	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	
6	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.19	0.15	0.20	0.23	≥0.05	
备注	1. 本检验结果仅对本次采样负责。 2. 本次检测项目均合格。							

苏州工业园区清源华衍水务有限公司水质中心

