

自来水水质分析报告 (管网常规)

苏州工业园区清源华衍水务有限公司水质中心

委托方	苏州工业园区清源华衍水务有限公司管网输配部			检测日期	2022-06-02 ~ 2022-06-04		采样人员	吴秀萍
检测结果								判定依据
序号	检测项目		采样地点				GB 5749-2006	
	检测名称	单位	伊顿小镇	金色尚城	怡和花园	国宾一号		
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出	
2	菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	1	3	≤100	
3	色度 (铂钴色度单位)	度	< 5	< 5	< 5	< 5	≤15	
4	浑浊度 (散射浑浊度单位)	NTU	0.166	0.117	0.133	0.158	≤1	
5	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	
6	pH	-	7.45	7.49	7.54	7.48	6.5-8.5	
7	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	0.08	0.09	0.26	0.17	≥0.05	
备注	1. 本检验结果仅对本次样品负责。 2. 本次检测项目均合格。							

苏州工业园区清源华衍水务有限公司水质中心



自来水水质分析报告（管网常规）

苏州工业园区清源华衍水务有限公司水质中心

委托方	苏州工业园区清源华衍水务有限公司管网输配部			检测日期	2022-06-10 ~ 2022-06-12	采样人员	钱方云
检测结果							判定依据
序号	检测项目		采样地点				GB 5749-2006
	检测名称	单位	园区管委会	九龙医院	中海八区	中海六区	
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	未检出	不得检出
2	菌落总数	CFU/mL	2	2	未检出	未检出	≤100
3	色度（铂钴色度单位）	度	< 5	< 5	< 5	< 5	≤15
4	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	0.127	0.126	0.114	0.123	≤1
5	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味
6	pH	-	7.63	7.54	7.59	7.52	6.5-8.5
7	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.16	0.11	0.20	0.08	≥0.05
备注	1. 本检验结果仅对本次样品负责。 2. 本次检测项目均合格。						

苏州工业园区清源华衍水务有限公司水质中心

